UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas **ALKSNIUPIŲ NVĮ komunalinės NT 2026 m.**

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai														
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	$BDS_{7\ mgO2/l}$	Azotas mg N/l				Fosforas mgP/l		Ištirpęs deguonis mg/l
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
R04-2026-03-17	260318JE028	**Po valymo**	03 17	12:25	6,1	7,98	<2,0	24,7	6,8	3,2	11	0,24	1,57	6,75	0,330	0,310	9,1
N111-2026-15	P-111-2026-N-27		03 19	10:00	6,1	7,6±0,02	-	-	11,0	2,1±0,3	9,5±2,0	3,6±0,3	0,16±0,01	5,1±0,4	0,33±0,01	0,22±0,01	
R2026-05-12	260513JE052		05 12	14:40	10,3	8,07	2,0	34,1	8,7	3,7	44	<0,03	0,06	41,3	5,85	5,15	6,8
R2026-09-09	260911JE136		09 09	11:50	16,0	7,52	<2,0	25,4	8,5	1,8	20	<0,03	<0,02	18,4	2,35	2,18	6,7
		Vid. metinis															
R04-2026-03-17	260318JE028	**Prieš valymą**	03 17	12:30	8,1	7,99	8,0	28,6	7,2	10	21				0,850		
R2026-05-12	260513JE052		05 12	14:30	8,7	8,35	79,0	195	32	160	96	-	-	-	10,6		
R2026-09-09	260911JE136		09 09	11:45	15,0	7,60	195	369	33	190	71				9,30		
		Vid. metinis															

UAB ,, Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____ARIMAIČIŲ NVĮ KOMUNALINĖS NT 2026 M.

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai															
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	BDS7 mgO2 /l	Azotas mg/l				Fosforas mgP/l		Ištirpęs deguonis
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
R04-2026-03-17	260318JE027	**Po valymo**	03 17	13:00	5,5	7,7	2,0	38,5	11	6,7	43	30,8	1,89	1,88	2,72	2,69	6,8
R04-2026-03-17	P-111-2026-N-61		03 26	12:30	6,3	7,9±0,02	-	-	22,0	14,0±2,0	70,0±13,0	62,0±4,0	0,18±0,01	2,2±0,1	7,61±0,3	7,54±0,23	
R2026-05-12	260513JE051		05 12	10:55	8,2	10,0	34,0	91,4	16	22	28	14,5	4,20	6,17	0,680	0,550	8,49
R2026-09-09	260911JE135		09 09	13:20	19,8	7,89	8,0	61,0	16	4,0	18	13,0	1,49	1,46	0,930	0,620	7,2
		Vid. metinis															
R04-2026-03-17	260318JE027	**Atitekančios**	03 17	12:54	5,1	7,2	41,0	95,2	13	56	36				2,98		
R2026-05-12	260513JE051	nuotekos	05 12	10:50	7,6	11,16	410	1250	75	1100	200				20,7		
R2026-09-09	260911JE135		09 09	13:15	17,1	8,15	112	543	54	360	110				14,8		
		Vid.metinis															

UAB ,, Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____BAISOGALOS NVĮ KOMUNALINĖS NT 2026 M.

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai														
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	BDS7 $_{mgO2/l}$	Azotas mgN/l				Fosforas mgP/l		Ištirpęs deguonis mg/l
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
R04-2026-03-17	260318JE029	**Po valymo**	03 17	13:55	8,3	7,89	<2,0	13,9	5,1	2,2	12	4,77	0,28	5,41	0,196	0,190	4,9
N111-2026-18	P-111-2026-N-33		03 19	11:20	6,5	7,4	-	-	11,0	2,9±0,4	15,0±3,0	7,2±0,5	0,14±0,001	5,9±0,6	0,28±0,01	0,14±0,01	
R2026-05-12	260513JE052		05 12	16:15	10,5	8,04	<2,0	22,7	6,1	1,9	15	0,15	<0,02	12,1	0,112	0,078	6,9
R2026-09-09	260911JE136		09 09	13:15	16,6	7,21	<2,0	17,6	5,7	<1,0	12	0,10	<0,02	9,58	0,210	0,146	6,0
		Vid. metinis															
R04-2026-03-17	260318JE029	**Atitekančios**	03 17	14:00	13,2	7,55	96	26,8	5,0	20	17				0,111		
R2026-05-01	260513JE052	**nuotekos**	05 12	16:00	9,5	8,26	530	530	46	380	80				9,70		
R2026-09-09	260911JE136		09 09	13:10	15,2	7,69	108	261	25	150	64				7,50		
		Vid. metinis															

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas **GRINKIŠKIO NVĮ komunalinės NT 2026 m.**

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai														
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	$BDS_{7\ mgO2/l}$	Azotas mg N/l				Fosforas mgP/l		Ištirpęs deguonis
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
R04-2026-03-17	260318JE029	Po valymo	03 17	14:15	12,2	7,87	2,0	25	6,5	8,9	23	0,32	1,08	18,1	0,735	0,710	6,4
N111-2026-19	P-111-2026-N-35		03 19	12:00	6,7	7,6±0,02	-	-	12,0	6,5±1,0	25,0±5,0	3,6±0,3	0,046±0,002	18,0±2,0	2,43±0,1	2,2±0,09	
R2026-05-12	260513JE052		05 12	16:45	12,4	8,04	5,0	37,3	10	2,9	41	0,53	1,32	10,3	6,80	6,48	6,0
R2026-09-09	260911JE136		09 09	13:50	18,7	7,33	5,0	29,7	8,5	1,4	30	<0,03	<0,02	27,0	8,03	7,50	5,4
Vid. metinis																	
R04-2026-03-17	260318JE029	Prieš	03 17	14:20	6,9	8,07	63,0	84,6	10	23	27				2,25		
R2026-05-12	260513JE052	valymą	05 12	16:35	10,1	8,36	200	431	46	220	97				10,6		
R2026-09-09	260911JE136		09 09	13:45	18,7	7,75	53,0	106	14	54	39				11,1		

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____KALNELIO GRAŽIONIŲ NVĮ KOMUNALINĖS NT 2026 M.

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai														
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	BDS7 mgO2 /l	Azotas mg/l				Fosforas mgP/l		Ištirpęs deguonis
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
R04-2026-03-17	260318JE027	**Po valymo**	03 17	13:17	4,8	7,5	15,0	35,3	7,0	15	22	8,75	0,72	8,78	0,860	0,860	5,2
N111-2026-33	P-111-2026-N-63		03 26	13:10	7,2	7,8± 0,02	-	-	13,0	11,0± 2,0	22,0±4,0	13,0±1,0	0,86±0,04	3,3±0,4	0,99±0,04	0,85±0,03	
R2026-06-10			06 10	8:35	16,8	8,18	3,0	26,9	8,0	6,8	9,6	0,25	0,44	6,59	0,047	0,046	5,62
R2026-09-09	260911JE135		09 09	13:35	17,9	8,01	8,0	37,4	7,6	13	19	17,3	<0,02	<0,2	0,990	0,890	8,8
	Vid. metinis																
R04-2026-03-17	260318JE027	**Atitekančios nuotekos**	03 17	13:15	4,8	7,6	11,0	40,1	7,5	16	19				0,680		
R2026-06-10			06 10	8:30	17,4	8,21	79,0	830	86	690	160				18,1		
R2026-09-09	260911JE135		09 09	13:30	19,2	8,19	30,0	111	17	57	29				3,75		
	Vid. metinis																

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____PAKALNIŠKIŲ NVĮ komunalinės NT 2026 m.

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Ėminio tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai															
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDS$_{Cr}$ mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	BDS$_{7\ mgO2\ /l}$	Azotas mg/l				Fosforas mg P/l		Ištirpęs deguonis
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
R04-2026-03-17	260318JE028	Po valymo	03 17	12:50	6,2	8,18	3,0	20,5	6,5	5,5	12	<0,03	0,135	8,69	0,750	0,660	9,4
N111-2026-16	P-111-2026-N-29		03 19	10:30	5,4	7,9±0,02	-	-	9,00	2,9±0,4	12,0±0,1	1,2±0,1	1,4±0,1	7,7±0,8	0,62±0,02	0,48±0,02	
R2026-05-12	260513JE052		05 12	15:15	11,4	8,45	7,0	43,7	9,7	7,3	23	13,6	1,89	4,52	3,49	3,26	7,3
R2026-09-09	260911JE136		09 09	12:20	15,8	7,52	<2,0	20,7	6,8	1,1	9,6	0,23	0,94	6,95	1,84	1,70	6,2
		Vid.metinis															
R04-2026-03-17	260318JE028	Atitekančios	03 17	12:55	8,2	8,10	10,0	28,8	6,9	11	17				0,675		
R2026-05-12	260513JE052	nuotekos	05 12	15:05	8,8	8,11	100	288	32	190	70				8,15		
R2026-09-09	260911JE136		09 09	12:15	15,4	7,54	39,0	121	12	64	33				4,13		
		Vid.metinis															

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____POLEKĖLĖS NVĮ KOMUNALINĖS NT 2026 M.

Ėminio paėmimo protokolo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.	Mėginio paėmimo vieta	Komponentai															
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	BDS7 mgO2 /l	Azotas mg/l				Fosforas mgP/l		Ištirpęs deguonis mg/l
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
R04-2026-03-17	260318JE027	**Po valymo**	03 17	11:04	8,2	7,5	<2,0	19,8	6,0	2,0	4,0	<0,03	0,06	2,43	1,11	1,11	5
N111-2026-29	P-111-2026-N-55		03 26	10:30	7,4	7,5±0,02	-	-	11,0	2,5±0,4	11,0±2,0	3,0±0,2	0,07±0,003	5,6±0,6	2,24±0,09	2,16±0,06	
R2026-05-12			05 12	12:48	8,0	7,9											5,45
R2026-09-09	260911JE135		09 09	11:00	16,5	8,03	3,0	41,0	13	1,8	51	36,7	6,25	2,95	0,160	0,157	5,01
		Vid.metinis															
R04-2026-03-17	260318JE027	**Atitekančios**	03 17	11:10	6,3	7,4	22,0	74,8	3,4	27	7,6				0,400		
R2026-05-12		nuotekos	05 01	12:45	8,3	7,5											
R2026-09-09	260911JE135		09 09	11:13	16,2	7,98	77,0	66,5	7,5	20	19				1,75		
		Vid.metinis															

UAB ,, Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____RADVILIŠKIO NVĮ KOMUNALINĖS NT PO VALYMO - 2026 M.

Ėminio registracijos protokolo Nr.	Ėminio tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai																
											Azotas mg/l				Fosforas mgP/l				
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr, mg/l	Permanganatinė oksidacija , mg/l	BDS7 mgO2 /l	bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	Nafta mg/l	Ištirpęs deguonis
2Ra	260203 JE009	Po valymo	01 27	12:15	6,8	7,8	<2,0	26,3	8,0	2,7	8,8	<0,03	0,82	4,97	0,600	0,520	<0,1	7,96
2	260225 JE016		02 24	10:20	6,8	8,07	7,0	35,9	12,0	12,0	26,0	14,7	3,14	2,23	16,1	16,0	<0,10	10,30
R04-2026-03-17	260318 JE025		03 17	9:40	11,4	7,41	6,0	29,9	8,3	5,5	7,2	5,96	0,38	0,90	1,99	1,88	<0,10	4,9
R2026-04-15/1	260416 JE036		04 15	10:15	10,6	7,04	35,0	26,3	9,1	1,7	8,1	0,43	<0,02	5,31	0,450	0,380	<0,10	7,6
R2026-05-12	260513 JE050		05 12	10:25	10,2	7,55	<2,0	32,0	8,9	3,7	7,9	0,44	2,87	2,94	0,299	0,167	<0,10	9,2
N111-2026-101	P-111-2026-N-173		06 17	10:01	10,6	8,6± 0,03	-	57,0± 9,0	14,0	9,0±1,3	26,0± 4,0	21,0± 1,0	0,089± 0,004	2,2±0,2	1,58± 0,06	0,33± 0,01	-	-
R2026-06-30	260630 JE083		06 30	8:50	14,0	7,47	<2,0	16,6	5,2	4,9	6,2	0,25	0,19	3,84	0,830	0,810	<0,10	6,63
R2026-07-08	260710 JE093		07 08	12:10	11,3	7,4	<2,0	18,7	5,7	4,2	6,8	<0,03	<0,02	4,98	0,620	0,610	0,13	7,37
R2026-08-12	260812JE108		08 12	10:20	16,7	7,7	<2,0	27,8	8,3	18	16	7,23	4,97	2,20	0,480	0,430	<0,10	7,30
R2026-09-09	260911JE134		09 09	8:35	11,8	8,17	<2,0	23,0	7,6	1,8	7,0	<0,03	<0,02	4,44	0,316	0,246	0,14	7,79

METINIS VIDURKIS																

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____RADVILIŠKIO M. NVĮ KOMUNALINĖS NT PRIEŠ VALYMĄ - 2026 M.

Ėminio registracijos protokolo Nr.	Ėminio tyrimų Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai															
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDS c_R mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	BDS7 $_{mgO2/l}$	Azotas mg/l				Fosforas mgP/l		
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
1Ra	260203JE009	Prieš valymą	01 27	12:00	7,1	7,62	126	448	48	230	69				5,70		
1	260225JE016		02 24	11:00	13,2	7,65	196	401	44	270	71				11,0		
R04-2026-03-17	260318JE025		03 17	9:30	13,2	7,81	109	140	17	59	40				4,55		
R2026-04-15/1	260416JE036		04 15	10:10	9,3	7,38	136	245	30	170	55				4,53		
R2026-05-12	260513JE050		05 12	10:20	9,8	7,39	176	323	29	260	57				5,95		
R2026-06-30	260630JE083		06 30	8:40	13,2	7,17	261	409	56	210	61				0,189		
R2026-07-08	260710JE093		07 08	12:00	14,3	7,3	267	574	48	300	56				8,80		
R2026-08-12	260812JE108		08 12	10:10	18,5	7,6	147	196	39	140	47				4,80		
R2026-09-09	260911JE134		09 09	8:30	18,1	8,12	80,0	214	29	130	45				5,05		
METINIS VIDURKIS																	

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____SIDABRAVO NVĮ KOMUNALINĖS NT 2026 m.

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai															
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	$BDS_{7\ mgO2/l}$	Azotas mg/l				Fosforas mgP/l		Ištirpęs deguonis
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
N111-2026-17	P-111-2026-N-31	**Po valymo**	03 19	11:00	6,1	7,8±0,02	-	-	15,0	16,0±3,0	25,0	12,0±1,0	0,19±0,01	10,0±1,0	1,34±0,05	0,98±0,04	
R05-2026-03-30	260330JE033		03 30	11:50	7,4	7,52	<2,0	26,1	5,4	2,4	17	0,68	0,33	13,2	1,05	0,950	9,62
R2026-05-12	260513JE052		05 12	15:45	10,5	7,96	12,0	57,7	13	9,4	61	22,6	3,36	26,6	7,03	6,88	4,5
R2026-09-09	260911JE136		09 09	12:50	17,2	7,13	5,0	28,9	8,6	1,8	71	<0,03	1,75	68,5	6,45	5,78	6,0
		Vid. METINIS															
R05-2026-03-30	260330JE033	**Atitekančios**	03 30	11:40	6,5	8,23	17,0	58,5	9,5	38	35				2,65		
R2026-05-12	260513JE052	**nuotekos**	05 12	15:35	9,2	8,43	100	472	63	340	120				10,0		
R2026-09-09	260911JE136		09 09	12:45	15,6	7,40	60,0	368	70	260	97				9,60		
		VID. METINIS															

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____TYRULIŲ NVĮ KOMUNALINĖS NT 2026 M.

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai														
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	$ChDS_{Cr}$ mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	$BDS_{7\ mgO2\ /l}$	Azotas mg/l				Fosforas mgP/l		Ištirpęs deguonis
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
R04-2026-03-17	260318JE026	**Po valymo**	03 17	11:25	3,6	8,0	9,0	33,2	7,9	14	19	13,0	0,19	1,59	2,14	1,96	4,1
N111-2026-28	P-111-2026-N-53		03 26	10:00	8,5	8,2±0,03	-	-	17,0	20,0±3,0	14,0±3,0	6,1±0,4	0,31±0,02	2,3±0,3	1,4±0,06	1,17±0,04	
R2026-06-10	260611JE073		06 10	9:40	20,1	8,49	8,0	67,9	15	7,5	22	7,32	2,12	0,45	3,70	3,23	5,38
R2026-09-09	260911JE135		09 09	11:40	20,1	8,41	22,0	50,4	11	2,0	14	8,73	0,79	3,30	3,97	3,55	5,6
		Vid.metinis															
R04-2026-03-17	260318JE026	**Atitekančios nuotekos**	03 17	11:18	6,8	7,9	22,0	39,7	6,8	24	16				1,05		
R2026-06-10	260611JE073		06 10	9:35	18,3	8,19	57,0	321	35	210	84				9,95		
R2026-09-09	260911JE135		09 09	11:30	17,2	8,24	64,0	127	13	40	44				5,05		
		Vid.metinis															

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____VĖRIŠKIŲ NVĮ KOMUNALINĖS NT 2026 m.

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Ėminio tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai														
											Azotas mg/l				Fosforas mgP/l		
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDS$_{Cr}$ mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	BDS$_7$ $_{mgO2/l}$	bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	Ištirpęs deguonis mg/l
R04-2026-03-17	260318JE028		03 17	11:25	12,1	7,92	6,0	27,5	5,7	3,6	9,1	<0,03	0,43	6,39	9,1	0,143	4,3
R2026-05-12	260513JE051	Po valymo	05 12	14:10	12,7	8,17	<2,0	28,0	7,8	1,2	8,4	<0,03	<0,02	5,34	0,440	0,410	6,7
R2026-09-09	260911JE135		09 09	11:25	17,6	7,20	<2,0	17,3	6,6	1,5	3,8	<0,03	<0,02	1,88	0,860	0,700	6,9
	Vid. metinis																
R04-2026-03-17	260318JE028	Atitekančios	03 17	11:30	11,2	8,4	36,0	67	12	34	20				1,60		
R2026-05-12	260513JE051	nuotekos	05 12	14:00	12,7	8,28	86,0	309	54	260	93				10,5		
R2026-09-09	260911JE135		09 09	11:20	14,6	7,54	47,0	210	26	130	69				8,40		
Vid. metinis																	

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas **PAVIRŠINĖS (LIETAUS) NUOTEKOS, IŠLEISTUVAS Nr. 6, 2026 m.**

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	**Tyrimų protokolo Nr.**	Ėminio ėmimo vieta	**Komponentai**								
			Data	**Valanda**	**Temperatūra**	**Reakcija pH**	**Skendinčios medžiagos mg/l**	**ChDScr mg/l**	**Permanganatinė Oksidacija mg/l**	**BDS7 mgO2 /l**	**Naftos produktai, mg/l**
R03-2026-03-10	260310JE002	**Išleistuvas Nr. 6,** **prieš patenkant į Banko kanalą**	2026 03 10	10:55	8,2	8,27	16,0	23,8	6,7	2,9	<0,10
R2026-05-12	260513JE048		2026 05 12	11:15	11,9	8,39	7,0	45,5	9,0	3,0	<0,10
R2026-07-08	260710JE094		2026 07 08	13:32	14,4	7,5	2,0	24,6	6,8	6,6	<0,10

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas **RADVILIŠKIO M. PAVIRŠINĖS (LIETAUS) NUOTEKOS, IŠLEISTUVAS Nr. 7, 2026 m.**

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	**Tyrimų protokolo Nr.**	Ėminio ėmimo vieta	**Komponentai**								
			Data	**Valanda**	**Temperatūra**	**Reakcija pH**	**Skendinčios medžiagos mg/l**	**ChDScr mg/l**	**Permanganatinė Oksidacija mg/l**	**BDS7 mgO2 /l**	**Naftos produktai, mg/l**
R03-2026-03-10	260310JE002	**Išleistuvas Nr. 7,**	2026 03 10	11:20	7,6	7,92	<2,0	26,0	8,2	1,7	0,10
R2026-05-12	260512JE048	**prieš patenkant į Obelės upelį**	2026 05 12	11:35	13,6	8,43	<2,0	35,5	9,0	7,9	<0,10
R2026-07-08	260710JE094		2026 07 08	13:05	14,0	7,9	<2,0	22,7	8,0	1,5	<0,10

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas **PAVIRŠINĖS (LIETAUS) NUOTEKOS, IŠLEISTUVAS Nr. 9, 2026 m.**

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	**Tyrimų protokolo Nr.**	Ėminio ėmimo vieta	**Komponentai**								
			Data	**Valanda**	**Temperatūra**	**Reakcija pH**	**Skendinčios medžiagos mg/l**	**ChDScr mg/l**	**Permanganatinė Oksidacija mg/l**	**BDS7 mgO2 /l**	**Naftos produktai, mg/l**
R03-2026-03-10	260310JE002	**Išleistuvas Nr. 9,**	2026 03 10	10:40	8,3	8,04	<2,0	27,2	7,6	1,6	<0,10
R2026-05-12	260513JE048	**prieš patenkant į Banko kanalą**	2026 05 12	11:05	11,9	8,35	7,0	28,4	8,2	2,2	<0,10
R2026-07-08	260710JE094		2026 07 08	13:05	14,0	7,9	<2,0	22,7	5,9	1,5	<0,10

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____ŠAUKOTO NVĮ KOMUNALINĖS NT - 2026 M.

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai														
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	BDS7 mgO2./l	Azotas mg/l				Fosforas mgP/l		Ištirpęs deguonis mg/l
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
R04-2026-03-17	260318JE026	Po valymo	03 17	12:20	6,0	7,4	7,0	41,9	12	8,7	35	7,07	0,31	7,46	3,25	3,11	8,55
N111-2026-30	P-111-2026-N-57		03 26	11:40	7,7	7,7 ±0, 02	-	-	16,0	4,0±0,6	12,0±2,0	1,3±0,1	0,11±0, 01	6,8±0,7	1,42±0,0 6	1,33±0, 04	
R2026-05-12	260513JE050		05 12	11:35	11,3	8,0	7,0	62,7	13	7,1	20	1,40	0,52	14,2	8,45	5,15	6,50
R2026-09-09	260911JE134		09 09	12:30	17,5	7,93	3,0	37,5	10	5,0	8,0	<0,03	0,42	4,26	1,55	1,45	6,65
		Vid.metinis															
R04-2026-03-17	260318JE026	Atitekančios	03 17	12:15	4,3	7,2	114	148	21	120	79				7,10		
R2026-05-12	260513JE050	nuotekos	05 12	11:30	8,7	8,2	<2,0	607	48	430	130				13,5		
R2026-09-09	260911JE134		09 09	12:25	17,8	8,11	134	613	59	450	130				16,1		
		Vid.metinis															

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____ŠEDUVOS NVĮ komunalinės NT po valymo - 2026 m.

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Ėminio tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai															
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	BDS7 $_{mgO2/l}$	Azotas mg/l				Fosforas mgP/l		Ištirpęs deguonis mg/l
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
7Ra	260203JE009	**Po**	01 27	14:30	6,2	7,98	2,0	22,6	7,3	3,2	14	<0,03	1,30	8,63	0,166	0,130	7,0
6	260225JE016	**valymo**	02 24	13:30	5,2	8,25	<2,0	24,2	8,5	4,0	18	10,8	1,97	2,47	0,147	0,101	9,7
R04-2026-03-17	260318JE025		03 17	12:00	7,5	8,04	<2,0	21,9	6,9	1,1	11	1,57	0,55	7,18	0,175	0,160	7,7
R2026-04-15/3	260416JE038		04 15	11:50	6,8	8,06	2,0	26,4	8,4	2,2	8,6	1,60	0,13	4,91	0,390	0,300	8,5
R2026-05-12	260513JE050		05 12	12:40	6,7	8,24	<2,0	25,3	7,57	2,0	9,5	0,19	0,22	6,93	0,440	0,385	9,5
R2026-06-10	260611JE073		06 10	12:05	5,5	8,25	3,0	26,4	8,1	3,2	5,8	0,20	0,45	3,01	0,810	0,800	9,54
R2026-07-08	260710JE093		07 08	10:50	5,6	7,6	<2,0	22,9	7,4	1,9	5,6	<0,03	<0,02	2,64	0,480	0,470	7,8
R2026-08-12	260812JE108		08 12	11:50	8,5	7,95	<2,0	23,9	7,1	3,9	8,5	0,23	0,09	5,62	0,630	0,580	8,2
R2026-09-09	260911JE134		09 09	10:25	16,7	7,66	<2,0	17,8	5,8	1,3	5,2	<0,03	0,26	2,89	0,750	0,530	5,1

	Vidutinis metinis																

UAB „Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____**ŠEDUVOS NVĮ komunalinės NT prieš valymą – 2026 m.**

Ėminio registracijos protokolo Nr.	Ėminių tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	KOMPONEMTAI											
			Data	Valanda	Temperatūra °C	Reakcija PH	Skendinčios medžiagos, mg/l	CHDS $_{CR}$, mg/l	Permanganatinė Oksidacija, mg/l	BDS_7, mgO_2/l	Azotas, mg N/l			Fosforas, mg P/l
											Bendras	Nitritų	Nitratų	Bendras
8Ra	260203JE009	Prieš	01 27	14:50	7,6	8,27	220	510	73	270	170			15,1
5	260225JE016	valymą	02 24	13:40	4,8	8,31	160	654	72	300	100	<0,02	<0,2	9,05
R04-2026-03-17	260318JE025		03 17	12:10	8,4	8,07	81,0	112	8,7	54	27			2,23
R2026-04-15/3	260416JE038		04 15	11:40	8,9	8,41	157	302	40	230	88			8,45
R2026-05-12	260513JE050		05 12	12:30	9,8	8,77	135	418	40	360	120			10,6
R2026-06-10	260611JE073		06 10	11:55	12,4	8,19	687	801	57	560	120			14,1
R2026-07-08	260710JE093		07-08	10:40	15,8	7,4	764	2470	150	1900	320			31,3
R2026-08-12	260812JE108		08 12	11:40	14,2	8,04	339	506	66	400	110			11,0
R2026-09-09	260911JE134		09 09	10:15	15,4	7,54	448	651	37	300	77			15,8

Vidutinis metinis														

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____ŠIAULĖNŲ NVĮ KOMUNALINĖS NT 2026 M.

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Tyrimų registracijos Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai														
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	BDS7 mgO2 /l	Azotas mg/l				Fosforas mgP/l		Ištirpęs deguonis
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
R04-2026-03-17	260318JE026	**Po valymo**	03 17	11:57	4,1	7,5	10	33,6	7,2	6,9	15	0,23	0,14	13,6	1,73	1,60	4,8
N111-2026-31	P-111-2026-N-59		03 26	12:10	7,9	7,8±0,02	-	-	15	5,0±0,7	18,0±3,0	3,9±0,3	0,11±0,01	10,0±1,0	2,3±0,09	2,22±0,07	
R2026-05-12	260513JE050		05 12	12:00	10,7	7,8	6,0	58,9	10	8,5	38	15,8	3,82	14,2	3,08	2,77	6,04
R2026-09-09	260911JE134		09 09	12:15	18,7	8,12	<2,0	31,9	9,2	1,7	14	<0,03	0,98	11,0	0,340	0,280	7,5
		Vid. metinis															
R04-2026-03-17	260318JE026	**Atitekančios**	03 17	11:50	4,2	7,1	15,0	36,7	9,6	12	20				2,25		
R2026-05-12	260513JE050	**nuotekos**	05 12	11:55	10,5	7,9	4010	1620	100	1500	200				27,7		
R2026-09-09	260911JE134		09 09	12:10	16,0	8,01	55,0	191	26	110	76				8,20		
		Vid. metinis															

UAB „ Radviliškio vanduo‘‘

VANDENS ANALIZĖ

Objekto pavadinimas _____ŠNIŪRAIČIŲ NVĮ KOMUNALINĖS NT 2026 M.

Ėminio ėmimo protokolo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.	Ėminio ėmimo vieta	Komponentai														
			Data	Valanda	Temperatūra	Reakcija pH	Skendinčios medžiagos mg/l	ChDScr mg/l	Permanganatinė Oksidacija mg/l	BDS7 mgO2 /l	Azotas mg N/l				Fosforas mg P/l		Ištirpęs deguonis
											bendras	amonio	nitritų	nitratų	bendras	fosfatų	
R05-2026-03-30	260330JE032	**Po valymo**	03 30	10:20	6,3	7,88	3,0	28,9	8,0	6,7	25	9,49	5,58	7,36	1,35	1,30	9,21
R2026-05-12	260513JE050		05 12	13:15	9,2	7,8	22,0	106	15	23	93	65,5	0,34	<0,2	7,55	6,33	4,08
	P-111-2026-N-171		06 17	9:30	13,0	8,3±0,03	-	-	27,0	14,0±2,0	23,0±3,0	21,0±1,0	0,19±0,01	0,79±0,09	1,75±0,007	1,59±0,05	
R2026-09-09	260911JE134		09 09	10:45	16,3	7,98	6,0	47,9	12	3,3	28	18,1	3,01	3,68	2,59	2,46	6,3
		Vid. metinis															
R05-2026-03-30	260330JE032	**Atitekančios**	03 30	10:25	5,7	8,16	61	194	18	130	64				6,00		
R2026-05-12	260513JE050	**nuotekos**	05 12	13:10	9,9	8,0	1710	1640	56	1200	130				15,4		
R2026-09-09	260911JE134		09 09	10:40	17,5	8,22	176	603	49	270	87				10,9		
		Vid. metinis															